


Утверждаю:
Приказ № 52- А от 06.05.2019 г.
Заведующий МБДОУ № 22 с. Бошняково
/Дунав Т.В./



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и других мероприятий в МБДОУ № 22 с. Бошняково

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних и других мероприятий в МБДОУ № 22 устанавливает требования к подготовке помещений детского сада и проведению новогодних праздников (утренников) и других массовых мероприятий, а также обязанности лиц, которые ответственны за пожарную безопасность, сотрудников ДОУ в случае возникновения пожара.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 23 июня 2016г; Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 №645 (в ред. от 22.06.2010г) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

1.3. Данная Инструкция является обязательной для исполнения всеми сотрудниками МБДОУ № 22.

1.4. При проведении новогодних и других мероприятий (праздников и утренников) должно быть организовано дежурство ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.

1.5. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную, либо иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования безопасности

Допускается:

- использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения, а также ветви елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- проводить мероприятия у елки только в светлое время суток, с соблюдением инструкции по пожарной безопасности.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках, на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, бенгальские огни, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку (в том числе обкладывать подставку) целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- использовать для украшения елки иллюминацию без сертификата соответствия;
- подключать гирлянды с применением удлинителя;
- участие в празднике елки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- при проведении утренника находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать выход людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

3. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия.

- 3.1. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы из здания ДОУ на соответствие их требованиям пожарной безопасности;
- 3.2. Проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;
- 3.3. Проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп (при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение) они должны быть заменены);
- 3.4. Провести целевой инструктаж сотрудников по пожарной безопасности с записью в журнале регистрации инструктажа.
- 3.5. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и автоматической пожарной сигнализации.
- 3.6. В помещении в обязательном порядке должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м).
- 3.7. В помещении должны находиться исправные электрические фонари из расчета один фонарь на 50 человек.
- 3.8. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, провести влажную уборку.
- 3.9. Обеспечить нахождение ответственного лица за пожарную безопасность в помещении в течение всего мероприятия.

4. Требования безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

Запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

5. Требования безопасности при расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещении.

- 5.1. В помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
- 5.2. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.
- 5.3. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
- 5.4. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

6. Действия при обнаружении пожара.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) **необходимо:**

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

7. В случае возникновения пожара.

- 7.1. Действия сотрудников ДОУ в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.
- 7.2. При загорании одежды на участнике праздника нельзя позволять ему бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.
- 7.3. Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами огнетушения;
- 7.4. Никогда не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, без промедления приступайте к эвакуации детей из здания.
- 7.5. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

8. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия.

- 8.1. Выключить свет и обесточить все электрооборудование в зале (помещении).
- 8.2. Разместить в специально отведенное место инвентарь и оборудование.
- 8.3. Провести тщательное проветривание помещения и влажную уборку.
- 8.4. Удостовериться в противопожарном состоянии помещения, закрыть все окна, форточки, фрамуги, выключить вентиляцию.
- 8.5. Провести демонтаж новогодней елки не позднее следующего дня после окончания новогоднего мероприятия (утренника).